Prodotto	TANICHE IN METALLO PER LIQUIDI INFIAMMABILI OMOLOGATE ADR
Codice	412 003 953 - 412 003 954 - 412 003 955 - 412 003 956
Foto prodotto	
Descrizione	Taniche in acciaio dolce verniciate esternamente e rivestite internamente per resistere al carburante e all'acqua. Adatte per acqua, benzina, diesel, solventi, alcuni prodotti chimici, ecc. Tutte le dimensioni sono prodotte secondo le specifiche UN. Le taniche sono realizzate con rivestimento esterno a polvere anticorrosione. Inoltre: - il perno di bloccaggio del tappo a baionetta offre un'ulteriore sicurezza contro l'apertura accidentale - la chiusura a baionetta è completamente a prova di perdite con la tanica in qualsiasi posizione - lo sfiatatoio a canale largo assicura un versamento "anti-glug" e consente lo svuotamento in meno di 25 secondi - l'omologazione con numero ONU certifica la conformità alle norme sul trasporto di merci pericolose - il timbro con la data sul tappo indica l'anno e il mese di produzione Le taniche sono realizzate in acciaio da 0,8 mm secondo l'omologazione UN 3A1/X1.2/250/**/GB/6631 e verniciati a polvere internamente. È disponibile anche la prolunga per taniche in metallo e flessibile – codice 412 003 956.
Caratteristiche tecniche	Taniche: - Realizzate in acciaio da 0,8 mm - Dimensioni cod. 412 003 953: 120 x 240 x h 310 mm - Dimensioni cod. 412 003 954: 130 x 300 x h 405 mm - Dimensioni cod. 412 003 955: 170 x 360 x h 470 mm - Capacità cod. 412 003 953: 5 L - Capacità cod. 412 003 954: 10 L - Capacità cod. 412 003 955: 15 L Becco flessibile (codice 412 003 956) - Lunghezza: 220 mm - Filtro integrale - Peso: 300 g - Fornito con staffa di fissaggio e viti per il fissaggio permanente alla tanica

AIRBANK srl
Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 76314
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

Elenco componenti	Nr. 1 tanica
Montaggio e modalità di utilizzo	Non fumare durante le operazioni con la tanica. Appoggiare la tanica su una superficie piana a una distanza di sicurezza da veicoli o persone in movimento. Nel caso di formazione di scintille durante le operazioni di travaso, evitare che si scarichino in prossimità dell'apertura dove potrebbero incendiare i gas esalati dalla sostanza. Riempire lentamente la tanica per evitare schizzi o sversamenti. Si raccomanda, durante le operazioni di riempimento del serbatoio, di predisporre la zona con prodotti idonei (salsicciotti, panni assorbenti, …) in modo da evitare lo spandimento della sostanza in caso di sversamento accidentale.
Manutenzione	-
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica
Note	